

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1460848	Bejelentő az egyik területi közigazgatási szerv klímahasználatra vonatkozó vezetői utasítását kifogásolja. Álláspontja szerint ellentétes a munkavédelmi szabályokkal az a rendelkezés, mely szerint a klímaberendezések hőfokát +26 °C fok alatti hőmérsékletre nem lehet beállítani.	lezárt	<p>A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 7. § (4) bekezdése kimondja, hogy zárt munkahelyeken a végzett munka jellegétől és az évszakoktól függően, a munka nehézségi fokát jellemző munkaenergia- forgalmat figyelembe véve, álló munkánál 1 m magasságban, ülő munkánál 0,5 m magasságban a 2. számú melléklet szerinti megfelelő hőmérsékletet (klímátényezőt) kell biztosítani. A 2. mellékletben szereplő táblázat alapján meleg évszakban szellemi munkához 21-24 Celsius-fokot kell biztosítani.</p> <p>Magyarországon jelenleg egy jogszabály sem teszi kötelezővé klímaberendezés üzemeltetését, továbbá nem határoz meg olyan hőmérsékletet, amely elérése esetén a munkavégzést be kell szüntetni. A munkáltatónak szervezési intézkedéseket kell tennie. A 26 Celsius-fokban történő munkavégzés a megfelelő szervezési intézkedések megtételével (szellőztetés, védőital) nem jelent egészségügyi kockázatot.</p>