

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1376279	<p>Bejelentő véleménye szerint egy fővárosi gyermekorvosi rendelő felújítása során nem biztosítottak a városban természetes szellőzést. Véleménye szerint a kialakított légkezelő berendezés nem szakszerű, tekintettel egy egészségügyi létesítmény követelményrendszerére. Kéri a fenntartótól a műszaki lehetőségek áttekintését és a váró szellőzésének megoldását.</p>	lezárt	<p>Válaszában az eljáró szerv, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) az alábbiak szerint tájékoztatót. A Vagyonkezelő tájékoztatása szerint a III. kerületi Ányos utcai rendelőben a váróteremből leválasztottak egy részt, mert igény volt az orvosi szobák számának növelésére. A kialakított orvosi szoba része lett a régi ablak, így a természetes szellőzést a váróterem bejárati ajtaján keresztül lehet megoldani. A Vagyonkezelő tájékoztatása szerint a 2020. évben megvalósuló felújítási munkák során a bejárati ajtót ki fogják cserélni. Az új hőszigetelt bejárati ajtó alsó részét fix, míg a felső része bukó, illetve bukó-nyíló elemek, alkotnák, lehetővé téve a természetes szellőzést. A Vagyonkezelő a mesterséges szellőztető berendezés kialakításának lehetőségét megvizsgálja.</p>