

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1483573	Bejelentő javasolta, hogy a köznevelési intézmények villamos hálózatának kötelező villamos biztonsági felülvizsgálatát sűrűbben, - 6 év helyett 3 évenként - végezzék el, valamint dolgozzanak ki egységes szabályozást a külső forrásból származó nagy teljesítményű elektromos készülékek használatára vonatkozóan.	lezárt	Az ügyben megkeresett Nemzetgazdasági Minisztérium a közérdekű bejelentést kivizsgálta és megírta, hogy a vonatkozó jogszabály, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet (a továbbiakban: 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet) alapján, az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot szerelői ellenőrzéssel legalább hat évente kell elvégezni. A hivatkozott jogszabályhely az időszakos ellenőrző felülvizsgálat gyakoriságának csak a felső értékét (hat év) adja meg, a következő felülvizsgálat konkrét időpontját a felülvizsgálónak kell megjelölnie a felülvizsgálati dokumentációban, aki – a konkrét hálózati berendezés állapotának részletes ismeretében – indokolt esetben rövidebb felülvizsgálati időszakot is megállapíthat. A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendeletben szereplő szerelői ellenőrzés ugyanakkor nem minősül villamos biztonsági felülvizsgálatnak. A villamos biztonsági felülvizsgálat fogalmát az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet (a továbbiakban: VBSZ) határozza meg. A hatályos VBSZ szerint, a jogszabály alapján munkaeszköznek minősülő villamos berendezések használatbavételét követően legalább 3 évenként villamos biztonsági felülvizsgálatot kell végezni. Ez a szabályozás vonatkozik a kommunális épületek villamos berendezéseire is, ha az épület munkahelynek minősül. Ide tartoznak az oktatási intézmények épületei is. A Minisztérium álláspontja szerint, a külső forrásból származó berendezések ellenőrizetlen használatának tiltása nem igényel központi intézkedést, az adott körülmények és a használt, vagy használni kívánt villamos berendezések, készülékek ismeretében a munkáltatónak lehetősége van azt saját hatáskörben „házirendben” is közvetlenül szabályozni. A szabályozás kidolgozásába ugyanakkor javasolt villamos- és munkavédelmi szakember bevonása.