

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1449246	<p>Bejelentő kifogásolja, hogy a hatályos jogi szabályozás engedélyezi a társasházi lépcsőházakban biztonsági rácsok felszerelését, ezáltal folyosórészek „önkényes” leválasztását. Javasolja a tűzvédelmi hatóságok fokozott ellenőrzését, a rácsok leszerelését, és az érintett ingatlan tulajdonosok bírságolását.</p>	lezárt	<p>Az eljáró Belügyminisztérium kifejtette, hogy a tűzvédelmi jogszabályok, valamint a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek a társasházak osztatlan közös tulajdonában lévő területeire vonatkozóan a vagyonvédelmet szolgáló rácsok elhelyezésére lehetőséget ad, amennyiben azok nem zárják el a beépített tűzvédelmi berendezés, felszerelés hozzáférhetőségét, a hő- és füstelvezető, vagy a füstmentesítő rendszer kézi vezérlését működtető szerkezetet, nem befolyásolja kedvezőtlenül a hő- és füstelvezetést, továbbá a rács nyitott állapotban sem szűkítheti le a kiürítésre szolgáló útvonal minimális szélességét (Országos Tűzvédelmi Szabályzat). A fenti követelmények teljesülését a tűzvédelmi hatóság a társasházak esetében rendszeresen ellenőrzi, és szabálytalanság esetén az élet- és vagyonbiztonság biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket (kötelezés, tűzvédelmi bírság) megteszi. Tekintettel arra, hogy a beadvány konkrét helyszínt nem nevesít, annak megfelelőségét a tűzvédelmi hatóságnak nem áll módjában megvizsgálni.</p>